

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1499/23-4-24058	2025.1.2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
2	GX-B1499/23-4-24059	2025.1.2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
3	GX-B1499/23-4-24060	2025.1.2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
4	GX-B1499/23-4-24061	2025.1.2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	

5	GX-B1499/23-4-24062	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
6	GX-B1499/23-4-24063	2025. 1. 2	除泵工况点效率低、吨水 百米电耗超限、作业场所 噪声超限外，其余所检项 目合格。	
7	GX-B1499/23-4-24064	2025. 1. 2	除泵工况点效率低、吨水 百米电耗超限、作业场所 噪声超限外，其余所检项 目合格。	

8	GX-B1499/23-4-24065	2025. 1. 2	除泵工况点效率低、吨水百米电耗超限、作业场所噪声超限外，其余所检项目合格。	
9	GX-B1499/23-4-24066	2025. 1. 2	除泵工况点效率低、吨水百米电耗超限、作业场所噪声超限外，其余所检项目合格。	
10	GX-B1499/23-4-24067	2025. 1. 2	除泵工况点效率低、吨水百米电耗超限、作业场所噪声超限外，其余所检项目合格。	

11	GX-B1499/23-4-24068	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
12	GX-B1499/23-4-24069	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
13	GX-B1499/23-4-24070	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	

14	GX-B1499/23-4-24071	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
15	GX-B1499/23-4-24072	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限、吨 水百米电耗超限外，其余 所检项目合格。	
16	GX-B1499/23-4-24073	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	

17	GX-B1499/23-4-24074	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
18	GX-B1499/23-4-24075	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	
19	GX-B1499/23-4-24076	2025. 1. 2	除作业场所噪声超限外， 其余所检项目合格。	

20	GX-B1300/23-4-24004	2025/1/6	综合判定：不合格。	
21	GX-B1301/23-4-24008	2025/1/6	综合判定：不合格。	
22	GX-B1300/23-4-24005	2025/1/6	综合判定：不合格。	

23	GX-B1302/23-4-24002	2025/1/6	综合判定：不合格。	
24	GX-B1499/23-4-24079	2025/1/6	所检项目合格。	
25	GX-B1499/23-4-24080	2025/1/6	所检项目合格。	

26	GX-B1499/23-4-24081	2025/1/6	所检项目合格。	
27	GX-B1499/23-4-24082	2025/1/6	所检项目合格。	
28	GX-B1499/23-4-24083	2025/1/6	所检项目合格。	

29	GX-B1499/23-4-24084	2025/1/6	所检项目合格。	
30	GX-B1499/23-4-24085	2025/1/6	所检项目合格。	
31	GX-B1499/23-4-24086	2025/1/6	所检项目合格。	

32	GX-B1499/23-4-24087	2025/1/6	所检项目合格。	
33	GX-B1499/23-4-24088	2025/1/6	所检项目合格。	
34	GX-B1499/23-4-24089	2025/1/6	所检项目合格。	